


げんきな子



令和6年2月 吉田小学校 保健室



2月のほけんぎょうじ
2月22日(木)
第3回学校保健安全委員会

2月のほけんもくひょう
なかよくすごそう
(こころの健康)

感染症流行中です。



1月の欠席状況(出席停止) 2月もまだまだ油断禁物ですね。

インフルエンザ A インフルエンザ B 新型コロナウイルス感染症
水痘 感染性胃腸炎 咽頭結膜熱 溶連菌感染症

基本の予防は手洗い
マスクエチケット



学校環境衛生検査の実施報告

毎年、学校薬剤師の山本大先生が学校環境衛生検査を実施して
くださっています。

今年度も、以下の検査を実施しました。これらの検査結果について
異常なしでしたので報告いたします。



- 1 簡易専用水道検査 判定 A 良好(4月13日茨城県薬剤師会検査センター実施)
(1)水質検査(日常点検は、養護教諭が毎朝実施。平均遊離残留塩素 0.3gm/l)
一般細菌 0 大腸菌陰性 鉄その化合物 0.01 未満(0.3 以下)
塩化物イオン 14.1(200 以下)有機物 0.8(3 以下)PH 値 7.6(5.8以上 8.6 以下)
臭気・味・色異常なし 色度 0.5 未満 濁度 0.1 未満 遊離残留塩素 0.3
(2)受水槽管理検査 良好
- 2 ダニアレルゲン検査 判定 一(陰性) (8月3日実施)
保健室布団 3組 一(陰性)
- 3 空気検査 湿度は30%以上 (1月25日実施)
換気(外・廊下窓開)及びエアコン使用中で検査
室温18℃ ▼湿度 24.7% 二酸化炭素 760PPm 一酸化炭素 2.7ppm
- 4 照度検査 判定 異常なし (1月25日実施)
黒板照度 最大 3150 ルクス 最小 1450 ルクス 比 2:1 まぶしさ 無
教室照度 最大 3600 ルクス 最小 1100 ルクス 比 3:1 まぶしさ 無
カーテン・ライト(LED)・清掃状況良好



* 指導事項:特に問題はなし。換気を続け湿度に気をつける。